

Heizkostenverteiler A+S HKV-V91 / V112



Die Kaltverdunstungsvorgabe bei diesen modernen Geräten ist mit 4 Einheiten für 1 Jahr ausgelegt. Somit ergibt sich pro Tag Wohnzeit des Nutzers ein Strichanteil von $4/365$ als zustehende Kaltverdunstungsvorgabe. Multipliziert mit der Anzahl Tage seit der Vorjahresablesung bis zur Zwischen- / Endablesung, ergibt sich die insgesamt zustehende Kaltverdunstung. Vor der Abrechnung wird der Anteil der nicht zustehenden Kaltverdunstungsvorgabe zu den Ablesewerten hinzuaddiert.

Beispiel: Errechnung des korrigierten Ablesewertes



$$ALW_{kor} = ALW + 4 - \left(\frac{4}{365} \times \text{Tage v. Abl.}_{\text{Vorjahr}} \text{ bis Zwischenablesung} \right)$$

Annahme: Ablesung Vorjahr am 17.12.2014, Zwischenablesung am 28.02.2015 = 73 Tage,
 $\frac{4}{365} \times 73 = 0,8$ zustehende Kaltverdunstung, B-Faktor = 1,778, Kaltverdunstungsvorgabe = 4

Ablesung	KV Vorgabe	Verbrauch	KV Zustehend	Korr. Ablesewert	B-Faktor	Verbrauchsanteile
- 3 (V3)	+ 4	= 1	- 0,8	= 0,2	× 1,778	= 0,356
0	+ 4	= 4	- 0,8	= 3,2	× 1,778	= 5,690
2	+ 4	= 6	- 0,8	= 5,2	× 1,778	= 9,246

Im Block D der Mietereinzelaabrechnung für Ihre Wohnzeit finden Sie die aufgrund der Ablesung ermittelten Verbrauchsanteile oder nach Heizgradtagen errechneten Verbrauchsanteile wieder.



Heizkostenverteiler A+S HKV-V81



A+S HKV-V81 mit Einheitsskala

Der Heizkostenverteiler A+S HKV-V81 ist zum Ausgleich der geringfügig anteiligen Verdunstung in der heizfreien Zeit mit folgender Kaltverdunstungsvorgabe über die 0-Marke hinaus gefüllt:

4,1 mm für die vier heizfreien Sommermonate Juni bis September (entspricht 1,382 Ablesestrichen für 122 Tage).

Die Zwischenablesung erfolgt in der Regel mit der gesonderten Skala, die die Kaltverdunstungsvorgabe – welche 1,382 Strichen entspricht – mit berücksichtigt. Fällt ein Teil der Wohnzeit des ausziehenden Nutzers in die heizfreien Sommermonate, sind die Ablesestriche vor der Abrechnung entsprechend der zustehenden Kaltverdunstungsvorgabe zu reduzieren.

Fällt kein Teil der Wohnzeit des ausziehenden Nutzers in die heizfreie Zeit (Mieterwechsel, z. B. am 30.04.14), dann kommen zuzüglich zu den Ablesewerten 1,382 Striche.

Beispiele: Abrechnungszeitraum = 01.01.14 bis 31.12.14

Ablesung an Gerät mit ZA-Skala

Ablese- datum	Heizfreie Tage	Ablesung an ZA-Skala	KV Zustehend	Korrigierter Ablesewert	B-Faktor	Verbrauchs- anteile
30.04.2014	0	5	0	= 5,000	× 1,778	= 8,890
25.07.2014	55	5	- 0,623*	= 4,377	× 1,778	= 7,782
31.10.2014	122	5	- 1,382	= 3,618	× 1,778	= 6,433

Ablesung an Gerät ohne ZA-Skala

Ablese- datum	Heizfreie Tage	Ablesung am Gerät	Kaltverduns- tungsvorgabe	KV Zustehend	Korrigierter Ablesewert	B-Faktor	Verbrauchs- anteile
30.04.2014	0	5	+ 1,382	0	= 6,382	× 1,778	= 11,347
25.07.2014	55	5	+ 1,382	- 0,623*	= 5,759	× 1,778	= 10,240
31.10.2014	122	5	+ 1,382	- 1,382	= 5,000	× 1,778	= 8,890

*Berechnung siehe ZA-Skala



A+S HKV-V81

**SKALA FÜR
ZWISCHENABLESUNG
(nur A+S HKV-V81)**

Beispiel der Tageberechnung
Zwischenablesung am 25.07.14

Alle Ablesestriche, der mit der
gesonderten Skala durchgeführten
Zwischenablesung, werden um

$$\frac{1,382 \times (30 + 25)}{122} = 0,623 \text{ Striche vermindert}$$

Abbildung nicht maßstabsgetreu

Gemäß der aktuellen Heizkostenverordnung vom 05.10.2009 ist der Heizkostenverteiler A+S HKV-V81 nach wie vor zugelassen.

A+S Gesellschaft für Heizkostenmessung und Abrechnung mbH

Am Nordkanal 11 · 47877 Willich · Tel.: 02154 959-0 · Fax: 02154 959-1260 · verkauf@as-gmbh.de · www.as-gmbh.de

